



Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r., Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

# ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100802**

Išduotas ..... 2021 m. lapkričio 09 d.  
(data)

Galioja iki ..... 2024 m. lapkričio 08 d.  
(data)

Išduotas ..... UAB „Merseta“, K. Dulksnio g. 9, Narsiečiai, 53056 Kauno r., Lietuvos Respublika.  
(tiekejo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad **nešiojamasis gesintuvas**  
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) ..... „GPx-1kg ABC“  
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) ..... Wytownia Artykulow Technicznych „W-A-T BRYNSKI“ s. c, Wierzbicka 26/44,  
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

..... 26-600, Lenkijos Respublika

atitinka ..... LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010 standartų privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).  
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: ..... CNBOP (Lenkijos Respublika) bandymo ataskaita

Nr. 94/BU/20, GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl atitikties sertifikato išdavimo  
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Nr. SI-31(37/21) ir gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo ataskaita Nr. IA-35(37/21).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklini nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų  
**GLAŽ – 01.**

Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinkas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. 000446

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

Miško g 7, Valčiūnai, Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

**ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100802  
PRIEDAS**

**Išduotas: 2021-11-09**

**GAISRINĖS ĮRANGOS PAVADINIMAS:**

„GPx-1kg ABC“ tipo nešiojamasis gesintuvas.

**GAISRINĖS ĮRANGOS PANAUDOJIMO SRITIS:**

„GPx-1kg ABC“ tipo nešiojamasis gesintuvas, skirtas gesinti A, B ir C klasių gaisrus.

**PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA GAISRINĖ  
ĮRANGA:**

Privalomasis saugos reikalavimas	Gaisrinės įrangos tipas
	GPx-1kg ABC
Išleidimo žarnos ilgis, mm	-
Nominalusis užpildo kiekis, kg(l)	1
Užpildymo tolerancijos*, %	1,5
Užpildymo angos konstrukcija, mm	29,3
Gaisro gesinimo veiksmingumas	5A, 34B ir C
- Veikimo trukmė*, s	7,1
Liekamasis užpildas*, %	8,0
Veikimo temperatūros (T <sub>min</sub> ir T <sub>max</sub> ), °C	-30 ÷ +60
Korpuso spalva	RAL 3000

\* pateikiamos bandymo metu nustatytos vidutinės vertės

**GAISRINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):**

Gaminio tipas	Gesinimo medžiagos išstūmimo priemonė	Bendroji masė, kg	Darbinis slėgis, bar	Ugnį gesinančios medžiagos tipas (gamintojas)
GPx-1kg ABC	N <sub>2</sub>	1,7	P (T <sub>min</sub> ) – 6 P (20 <sup>0</sup> C) – 9 P (T <sub>max</sub> ) – 11	ABC PRO-FORTY tipo milteliai (gamintojas – „Pro PHOS Chemicals S. r. l.“, Italijos Respublika)

**Pastabos:** P (T<sub>min</sub>) – slėgis žemiausioje veikimo temperatūroje; P (20 °C) – slėgis esant 20 °C temperatūrai; P (T<sub>max</sub>) – slėgis aukščiausioje veikimo temperatūroje.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas