



GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel.+370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt ; https://gtc.lrv.lt

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100964**

Išduotas 2026 m. birželio 3 d.
(data)

Galioja iki 2029 m. birželio 2 d.
(data)

Išduotas UAB „Merseta“ K. Dulksnio g. 9, Narsiečiai, Kauno r., Lietuvos Respublika.
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad nešiojamieji gesintuvai
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „21063-51“, „GW6P“, „GW6P-30“, „GW9P“, „GW9P-30“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) „Emme Antincendio Srl“, Via del Molino, 40-52010 Corsalone (AR) Italijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010 standartų privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: MPA Dresden (Vokietijos Federacinė Respublika)

bandymų ataskaitomis Nr. 20181072/EM 32, Nr. 20220462/EM 63, CSI (Italijos Respublika) bandymų
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)

ataskaitomis Nr. 0012\DC\EST\24_3, Nr. 0010\DC\EST\25_2 Rev.2, Nr. 0012\DC\EST\24_14 ir

Nr. 0010\DC\EST\25_3 Rev.2., GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl atitikties sertifikato

išdavimo Nr. SI-24(40/25) ir gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo ataskaita Nr. IA-21(40/25).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų
GIĄŽ – 01.

Direktorius

(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinskas

(vardas ir pavardė)

Egz. Nr. 000673